

Tourist-Information Rottach-Egern

Nördliche Hauptstraße 9
83700 Rottach-Egern

Tel: +49 8022 67 310 0
Fax:

rottach-egern@tegernsee.com
<http://www.rottach-egern.de/>

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. April 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Blick auf das
Gebäude der
Tourist-Information.

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-PKW-Stellplatz](#), [Weg vom Parkplatz zum WC / Eingang](#)

ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle Rottach-Egern Post](#), [Weg vom Parkplatz zum WC / Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#), [Weg vom Parkplatz zum WC / Eingang](#)

Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum](#)

Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Tresen der Tourist Information](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches Behinderten-WC](#), [Weg vom Parkplatz zum WC / Eingang](#), [Weg vom Eingang Rathaus zum WC](#), [Tür zum Rathaus / WC-Vorraum](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Hilfsmittel](#)

Behinderten-PKW-Stellplatz



Behinderten-PKW-Stellplatz an der Tourist Information.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 330 cm.

Stellplatzbreite: 550 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Bushaltestelle Rottach-Egern Post



Bushaltestelle Post.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

Es sind keine visuell kontrastreiche Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Es sind keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen) vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Haupteingang



Eingangsbereich
der Tourist-
Information.

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Tür vom Haupteingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Tresen der Tourist Information



Tresen der Tourist
Information.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Kundenraum



Sitzgelegenheiten
und
Prospektauslagen
im Kundenraum.

Tür (Version 2.0.) 2

Größe des Raumes - Breite: 7 m.

Größe des Raumes: 7 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Öffentliches Behinderten-WC



Zu sehen ist das WC, die Haltegriffe und das Waschbecken.

Tür

Tür zum Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Weg vom Parkplatz zum WC / Eingang

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 50 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom Eingang Rathaus zum WC



Flur / Weg zum
Öffentlichen
Behinderten-WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Tür zum Rathaus / WC-Vorraum



Tür zum
Rathauseingang /
Vorraum vom WC.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.