

Alpenfreibad Bayrischzell

Michael-Meindl-Str. 9
83735 Bayrischzell

Tel: 08023 1019
Fax:

[/www.bayrischzell.de/erlebnis-ausflug/
alpenfreibad-bayrischzell.html](http://www.bayrischzell.de/erlebnis-ausflug/alpenfreibad-bayrischzell.html)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. September 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Warmbad
Bayrischzell

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Kasse

Zugehörige Modulbögen: [Kasse](#)

Umkleide

Zugehörige Modulbögen: [Umkleidekabine](#) , [Weg von Kasse zu Umkleide / WC / Schwimmbecken](#), [Weg in Umkleidebereich / zu WC / Dusche / Einstieg Becken](#), [Tür zu WC / Dusche / Umkleidebereich](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Schwimmbecken

Zugehörige Modulbögen: [Schwimmbad](#), [Weg in Umkleidebereich / zu WC / Dusche / Einstieg Becken](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

WC / Dusche

Zugehörige Modulbögen: [WC / Dusche \(Herren\)](#), [Weg von Kasse zu Umkleide / WC / Schwimmbecken](#), [Weg in Umkleidebereich / zu WC / Dusche / Einstieg Becken](#), [Tür zu WC / Dusche / Umkleidebereich](#), [Tür zum WC / Duschbereich](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Kiosk

Zugehörige Modulbögen: [Kiosk](#)

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplätze

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

Haupteingang

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 134 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 300 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Kasse



Kassenbereich

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 300 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 500 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 94 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 94 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kiosk



Kiosktheke

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 140 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 15 Tisch/Tische.

WC / Dusche (Herren)



WC



Dusche

Tür zum Sanitärraum

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 97 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 230 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 113 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 25 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 180 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 82 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 30 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Der Abstand zwischen linken und rechtem Haltegriff beträgt: 70 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 203 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 184 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 8 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 95 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 95 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schwimmbad



Blick auf das Becken von oben



Einstieg in das Becken

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Umsetzfläche mit flachen Stufen

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleidekabine](#)

Anmerkungen für den Gast: Höhe Umsitzfläche 49 cm

Umkleidekabine



Umkleidekabine

Tür

Tür zur Umkleide

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 105 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 166 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite der Umkleide: 84 cm

Breite der Bewegungsfläche in der Umkleide: 105 cm

Tiefe der Bewegungsfläche in der Umkleide: 166 cm

Es sind Kleiderhaken vorhanden.

Höhe der Kleiderhaken: 174 cm

Es ist ein Sitz vorhanden oder kann bei Bedarf gestellt werden.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Parkplatz zum Eingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg von Kasse zu Umkleide / WC / Schwimmbecken



Neigung des Weges

Breite des Weges: 120 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 16 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Weg in Umkleidebereich / zu WC / Dusche / Einstieg Becken



Weg an den Umkleiden

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.

Tür (Version 2.0.)

Tür zu WC / Dusche / Umkleidebereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 78 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 165 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Tür zum WC / Duschbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.