

Gästehaus "Ludwig Thoma"

Ludwig-Thoma-Weg 21
83684 Tegernsee

Tel: 0802292150
Fax:

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 1. Dezember 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Gästehaus Ludwig
Thoma



Gästehaus Ludwig
Thoma

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Wohnung 1

Zugehörige Modulbögen: [Schlafraum 1 Wohnung 1](#), [Schlafraum 2 Wohnung 1](#), [Sanitärraum in Wohnung 1](#), [Wohnraum Wohnung 1](#), [Küche in Wohnung 1](#), [Flur vom Eingang Wohnung 1 zu den Schlafzimmern und dem Wohnraum mit Küche.](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Wohnung 2

Zugehörige Modulbögen: [Wohnung 2 Schlafraum](#), [Sanitärraum in Wohnung 2](#), [Wohnraum / Schlafraum Wohnung 2](#), [Küche im Zimmer 2](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Frühstücksraum

Zugehörige Modulbögen: [Frühstücksraum](#), [Weg außen vom Eingang Gästehaus zum Frühstücksraum](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC im Untergeschoss beim Frühstücksraum](#), [Weg außen vom Eingang Gästehaus zum Frühstücksraum](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz



Parkplatz vor dem Gästehaus

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m.

Anmerkungen für den Gast: Zum Ein- und Aussteigen kann bis vor die Eingangstür gefahren werden.

Eingangsbereich



Eingangsbereich



Eingangsbereich

Eingangstür

Tür zum Eingang

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 510 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm.

Frühstücksraum



Weg zum
Frühstücksraum



Ansicht
Frühstücksraum von
außen



Weg zum
Frühstücksraum



Tür zum
Frühstücksraum



Frühstücksraum



Frühstücksraum



Speisenauswahl

Tür

Tür zum Frühstücksraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 138 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 430 cm.

Höhe der Türschwelle: 4 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 138 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 6 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Frühstück kann bei Buchung als Ferienwohnung hinzu gebucht werden. Stufenloser Zugang von außen in das Untergeschoß zum Frühstücksraum.

Schlafräum (Version 2.0.)

Wohnung 2 Schlafräum



Schlafbereich



Schlaf- und Wohnbereich

Tür zum Schlafräum

Tür zu Wohnung 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 135 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 234 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 335 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 116 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 335 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 335 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 50 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Schlafrum 1 Wohnung 1



Schlafrum mit 2
getrennten Betten



Schlafrum mit 2
getrennten Betten



Schlafrum mit 2
getrennten Betten

Tür zum Schlafrum

Tür zu Schlafrum 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 192 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 192 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 140 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafraum: 192 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 192 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 168 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 51 cm.

Breite des Bettes: 90 cm.

Schlafraum 2 Wohnung 1



Schlafraum mit
Doppelbett



Schlafraum mit
Doppelbett



Schlafraum mit
Doppelbett

Tür zum Schlafraum

Tür zu Schlafraum 2 Wohnung 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 152 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 280 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 152 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 152 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 74 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 255 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 76 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 320 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 50 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

Sanitärraum (Version 2.0.)

Sanitärraum in Wohnung 2



Duschhocker



Bad mit Dusche / WC



Bad mit Dusche / WC



Bad mit Dusche / WC



Bad mit Dusche /
WC

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum in Wohnung 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 91 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 30 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 28 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 179 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 65 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 160 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 91 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 6 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 90 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 128 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Sanitärraum in Wohnung 1



Bad mit Dusche /
WC



Bad mit Dusche /
WC



Bad mit Dusche /
WC



Bad mit Dusche /
WC



Duschhocker

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum in Wohnung 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 113 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 169 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 25 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 29 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 55 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 206 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 70 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 45 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es gibt keine Haltegriffe rechts vom WC.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 140 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 6 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 90 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 90 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagrecht.

Höhe der Duscharmatur: 123 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Raum (Version 2.0.)

Wohnraum / Schlafraum Wohnung 2



Wohn- Schlafraum
Wohnung 2



Wohn- Schlafraum
Wohnung 2



Wohn- Schlafraum
Wohnung 2



Wohn- Schlafraum
Wohnung 2

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 160 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Wohnraum Wohnung 1



Wohnraum



Wohnraum

Tür

Tür zum Wohnraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 125 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 300 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 3 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 123 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Küche (Version 2.0.)

Küche im Zimmer 2



Küche



Küche



Küche

Tür (Version 2.0.)

Schmalste Durchgangsbreite: 139 cm.

Größe der Küche - Breite: 248 m.

Größe der Küche - Tiefe: 172 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 172 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 134 cm.

Der (Ess-)Tisch ist nicht bzw. nur eingeschränkt unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Küche nur bei Buchung als Ferienwohnung.

Küche in Wohnung 1



Küche



Küche

Tür

Tür zur Küche in Wohnung 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 180 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 120 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite: 120 cm.

Größe der Küche - Breite: 240 m.

Größe der Küche - Tiefe: 180 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 180 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 120 cm.

Der (Ess-)Tisch ist nicht bzw. nur eingeschränkt unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Öffentliches WC im Untergeschoss beim Frühstücksraum



Öffentliches WC im
Untergeschoss



Öffentliches WC im
Untergeschoss



Öffentliches WC im
Untergeschoss

Tür (Version 2.0.)

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Kooperation mit Sanitätshaus

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

Breite des Weges: 450 cm

Länge des Weges: 45 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 8,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

Weg außen vom Eingang Gästehaus zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum



Weg vom Eingang zum Frühstücksraum

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 16 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 4 m.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Weg vom Eingang zu den Wohnungen



Weg vom Eingang
zu den Wohnungen



Weg vom Eingang
zu den Wohnungen



Weg vom Eingang
zu den Wohnungen

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 127 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Flur vom Eingang Wohnung 1 zu den Schlafzimmern und dem Wohnraum mit Küche.

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 123 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.