



Bericht für den Gast



Tourist-Information Rottach-Egern

Tourist-Information Rottach-Egern

Anschrift

Tourist-Information Rottach-Egern
Nördliche Hauptstraße 9
83700 Rottach-Egern

Kontaktdaten

Tel.: +49 8022 / 67 310 0
E-Mail: rottach-egern@tegernsee.com
Web: <http://www.rottach-egern.de/>



Prüfergebnis

Die **Tourist-Information Rottach-Egern** wurde am 14. April 2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2016 bis Mai 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis

Barrierefreiheit geprüft							Bemerkungen
Teilergebnisse:							
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 330 cm x 550 cm		
ÖPNV-Haltestelle	✓	✓	✓	✓	Türschwelle von 7 cm		
Eingang	✓	✓	-	-	Infocounter nicht abgesenkt, aber es steht andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen zur Verfügung		
Kundenraum mit Informationscounter	✓	✓	✓	✓	u.a. Bewegungsflächen links neben dem WC 55 cm x 70 cm, rechts 124 cm x 70 cm		
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	-	-			

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.



Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden (Stellplatzgröße: 330 cm x 550 cm).
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt über eine Schwelle von 7 cm. Alle weiteren für den Gast nutzbaren Räume sind dann stufenlos zugänglich.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Bewegungsflächen betragen mindestens 150 cm x 150 cm.
- Der Infocounter ist nicht abgesenkt, aber es steht andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen zur Verfügung.

WC für Menschen mit Behinderung

- Das WC ist rechtsseitig anfahrbar (links 55 cm x 70 cm, rechts 124 cm x 70 cm).
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Schriftliche Haltestelleninformationen (Bushaltestelle) sind vorhanden.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Gehwegbegrenzung (z.B. Rasenkantensteine) sind bei den Außenwegen nicht vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Der Eingangsbereich ist visuell und taktil kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
- Die Schwelle am Eingang ist nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt kein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem (innen und außen).
- Der Informationstresen ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es sind keine Informationen durchgängig in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung bzw. Piktogrammen vorhanden.