



Bericht für den Gast / für den Betrieb



Tourist-Information und Kulturzentrum Waitzinger Keller

Tourist-Information und Kulturzentrum Waitzinger Keller

Anschrift	Tourist-Information und Kulturzentrum Waitzinger Keller Schlierseer Str. 16 83714 Miesbach
Kontaktdaten	Tel.: 08025 / 70000 E-Mail: info@waitzinger-keller.de Web: www.miesbach-tourismus.de



Prüfergebnis

Die **Tourist-Information und Kulturzentrum Waitzinger Keller** wurde am 13. April 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2016 bis Mai 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:



- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 230 cm x 500 cm
Eingang Kulturzentrum Waitzinger Keller	✓	✓	✓	✓	
Eingang Tourist-Information	✓	✓	✓	✓	
Counter der Tourist-Information	✓	✓	✓	✓	
Foyer Waitzinger Keller	✓	✓	✓	✓	
Kasse im Foyer	✓	-	✓	-	Counter nicht abgesenkt
Saal Waitzinger Keller	✓	✓	✓	✓	über Aufzug erreichbar
Gewölberäume 1 bis 4	✓	✓	✓	✓	über Aufzug erreichbar
Aufzug (alternativ Treppen)	✓	✓	✓	✓	
WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	Bewegungsflächen links neben dem WC 132 cm x 53 cm, rechts 200 cm x 53 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung (230 cm x 500 cm).
- Der Zugang zum Gebäude und zu allen für den Gast nutzbaren Räumen ist stufenlos bzw. über einen Aufzug möglich.
- Der Aufzug (Ost) hat eine Kabinengröße von 110 cm x 140 cm. Das Bedientableau ist horizontal angeordnet.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.
- Die Bewegungsflächen vor dem Counter der Tourist-Information beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.
- Der TI-Counter und Kassen-Counter (Kulturzentrum Waitzinger Keller) sind nicht abgesenkt, es ist aber jeweils eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen vor dem WC/Waschbecken betragen 235 cm x 138 cm.
- Die Bewegungsflächen links neben dem WC betragen 132 cm x 53 cm, rechts 200 cm x 53 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig vorhanden.



- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch und optisch bestätigt.
- Der Alarm (z.B. Feueralarm) ist im gesamten Gebäude optisch deutlich wahrnehmbar.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt, aber nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Treppen haben beidseitig einen Handlauf und die erste und letzte Stufe weisen eine mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kante auf
- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.



- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Der Counter der TI bzw. der Kasse im Foyer ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache oder bildhafter Darstellung bzw. Piktogrammen vorhanden.
- Die Bedienelemente des Aufzugs sind nicht bildhaft oder farblich gekennzeichnet.