

Culinaria (Waitzinger Keller Miesbach)

Schlierseestr. 16
83714 Miesbach

Tel: 0802570000
Fax:

info@waitzinger-keller.de
[http://www.miesbach-tourismus.de/
kunst-kultur/waitzinger-keller-
kulturzentrum-miesbach/touristinfo.html](http://www.miesbach-tourismus.de/kunst-kultur/waitzinger-keller-kulturzentrum-miesbach/touristinfo.html)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 13. April 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ausschilderung

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parkplatz

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-PKW-Stellplatz](#), [Weg vom Parkplatz zum Eingang Culinaria](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Culinaria](#), [Hinweistafel Culinaria](#)

Öffentliches Behinderten-WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches Behinderten-WC](#), [Weg zum Öffentlichen Behinderten-WC](#), [Tür vom Restaurant zum Flur vom WC](#)

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Speiseraum

Zugehörige Modulbögen: [Culinaria](#)

Behinderten-PKW-Stellplatz



Parkplatz an der Straße vor der T-Info.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 230 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Culinaria



Bestuhlung im Restaurant Culinaria.



Eingangsbereich vom Culinaria.

Tür

Tür zum Haupteingang Culinaria

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 147 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 150 cm.


Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 300 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 13 Tisch/Tische.

Öffentliches Behinderten-WC



Man sieht das Waschbecken und Kinderstühle.



WC mit Haltegriffen und Wickeltisch sind zu sehen.

Tür zum Behinderten-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 132 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 53 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 200 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 53 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 235 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 138 cm tief.

Der Toilettensitz ist 51,5 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 85 cm

Länge des linken Haltegriffs: 85 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 85 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 66 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 138 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 235 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Liege

Es ist ein Wickeltisch (für Kleinkinder) vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang Culinaria



Außenweg zum Eingang des Restaurants vom Parkplatz aus.

Breite des Weges: 205 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 127 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg zum Öffentlichen Behinderten-WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Für den Zugang zum WC über die T-Info öffnen die Mitarbeiter auf Nachfrage eine Klappe im Tresen.

Tür vom Restaurant zum Flur vom WC



Verbindungstür
Restaurant und Flur
zum WC.

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 150 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 500 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.