

Tourist-Information Tegernsee

Hauptstr. 2
82648 Tegernsee

Tel: 08022-9273863
Fax:

tegernsee@tegernsee.com
www.tegernsee.com

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 1. Dezember 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg vom Behindertenparkplatz zur Tourist Information](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Tourist Information](#), [Weg vom Behindertenparkplatz zur Tourist Information](#), [Weg vom Eingang zur Tourist Information](#)

Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Kundenraum](#), [Treppe vom Eingangsbereich zur Tourismus Information](#), [Aufzug vom EG bis zum 3. OG](#), [Weg vom Eingang zur Tourist Information](#), [Allgemeine Beschilderung](#)

Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Schalter/Tresen/Kasse](#) , [Weg vom Behindertenparkplatz zur Tourist Information](#) , [Treppe vom Eingangsbereich zur Tourismus Information](#) , [Aufzug vom EG bis zum 3. OG](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz



Behinderten PKW
Stellplatz



Behinderten PKW
Stellplatz



Behinderten PKW
Stellplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 250 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m.

Eingangsbereich Tourist Information



Eingangsbereich



Eingangsbereich

Eingangstür

Tür zum Gebäude

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 118 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 224 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 172 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Schalter/Tresen/Kasse



Info Tresen

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 350 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 123 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 103 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 103 cm hoch.

Es ist ein andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kundenraum



Kundenraum



Kundenraum

Tür

Tür zu Tourist Information

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 132 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 171 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 253 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 350 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 253 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 111 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg vom Behindertenparkplatz zur Tourist Information



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

Breite des Weges: 350 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Treppe vom Eingangsbereich zur Tourismus Information



Treppe zur Tourist
Information



Treppe zur Tourist
Information

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4

Höhe der Schwelle/Stufe: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug vom EG bis zum 3. OG



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug



Aufzug

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 210 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 145 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 79 cm

Kabinengröße innen - Breite: 110 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 750 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 189 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 130 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 98 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist:
10 cm

Weg vom Eingang zur Tourist Information

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Kein Durchgang vorhanden.