



Bericht für den Gast



Gasthof Sonnenkaiser

Gasthof Sonnenkaiser

Anschrift Leitzachtalstr. 116
83730 Fischbachau

Kontaktdaten Tel.: 08028 / 90530
E-Mail: info@sonnenkaiser.de
Web: <http://www.sonnenkaiser.de/>



Prüfergebnis

Der **Gasthof Sonnenkaiser** wurde am 30.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Dezember 2016 bis November 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer






Barrierefreiheit geprüft							Bemerkungen
Teilergebnisse:							
Parken	✓	-	✓	-	kein ausgewiesener Parkplatz für Menschen mit Behinderung ausgewiesenen		
Haupteingang zum Gasthof	-	-	-	-	vier Stufen á 20 cm		
Stufenloser Eingang zum Gasthof	✓	-	-	-	u.a. kleinere Bewegungs- fläche vor/hinter der Tür: 108 cm x > 150 cm		
Speiseraum / Gaststube	✓	-	-	-	Mindestbreite des Weges zwischen stufenlosem Eingang und Gaststube: 113 cm		
Öffentliches WC	✓	-	-	-	Es gibt ein öffentliches WC, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von mindestens 70 cm aufweist. Das WC ist aber nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.		

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Es sind jedoch keine für Menschen mit Behinderung markierten Parkplätze vorhanden. (350 cm x 500 cm).
- Um den stufenlosen Eingang zu erreichen, empfiehlt sich die große Parkfläche im Hof hinter dem Gasthof zu nutzen.
- Der stufenlose Eingang befindet sich im Hof hinter dem Gebäude. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür des stufenlosen Eingangs beträgt 108 cm x > 150cm. Alternativ ist der Gasthof über den Haupteingang mit vier Stufen á 20 cm zugänglich.
- Die Gaststube und das öffentliche WC sind stufenlos zugänglich.
- Mindestbreite des Weges zwischen stufenlosem Eingang und Gaststube: 113 cm
- Türen und Durchgänge sind mindestens 80 cm breit (Ausnahme: öffentliches WC).
- In der "Gaststube" sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Die Bewegungsflächen in der Gaststube sind mindestens 120 cm x 120 cm.

Öffentliches WC

- Es gibt ein öffentliches WC, welches mit max. einer Stufe erreichbar ist und eine Türbreite von mindestens 70 cm aufweist.
- Das WC ist aber nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.
- Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Treppen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Beschilderungen sind in lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden (z.B. Beschilderung, Speisekarte).



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Haupteingang von außen klar erkennbar.
- Es gibt kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Im Restaurant ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.