



# Bericht für den Gast



Seeforum Rottach-Egern

## Seeforum Rottach-Egern

Anschrift

Nördliche Hauptstraße 35

83700 Rottach-Egern

Kontaktdaten

Tel.: 08022 / 928910

E-Mail: [info@seeforum-rottach-egern.de](mailto:info@seeforum-rottach-egern.de)

Web: [www.seeforum-rottach-egern.de](http://www.seeforum-rottach-egern.de)



Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen  
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)



## Prüfergebnis

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis

 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Eingang Seeforum</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Garderobe</b>	✓	-	✓	-	Counter nicht abgesenkt (Höhe: 96 cm)
<b>Aufzug zu den Sälen (alternativ Treppenhaus)</b>	✓	✓	✓	-	Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet
<b>Saal Wallberg</b>	✓	✓	✓	✓	über Aufzug erreichbar
<b>Saal Riederstein</b>	✓	✓	✓	✓	über Aufzug erreichbar
<b>Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsfläche vor WC/Waschbecken 143 cm x 177 cm, Bewegungsfläche neben dem WC links 55 cm x 70 cm, rechts 89 cm x 70 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind drei Parkstellflächen für Menschen mit Behinderung mit den Maßen 370 cm x 500 cm vorhanden.
- Der Weg zwischen Parkplatz und Eingang (Länge: ca. 10 m) hat keine Längsneigung und ist leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude und allen Einrichtungen ist stufenlos oder über einen Aufzug möglich.
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 108 cm x 140 cm. Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet
- Türen und Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.
- Sanitärraum: Die Bewegungsfläche vor WC/Waschbecken beträgt 143 cm x 177 cm. Die Bewegungsfläche neben dem WC links beträgt 55 cm x 70 cm, rechts 89 cm x 70 cm. Es sind beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden. Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Sitzen einsehbar.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Bei einem akustischen Alarm (z.B. Feueralarm) gibt es kein optisch deutlich wahrnehmbares Blitz- oder Blinksignal.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel wahrnehmbar.
- Aufzug: Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar. Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppe: Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden. Die Treppe hat beidseitige Handläufe, die aber nicht am Ende weitergeführt werden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift vorhanden.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.
- Es gibt ein unterbrechungsfreies, aber kein farbliches oder bildhaftes Wegeleitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.