

Naturkäserei Tegernsee

Reißenbichlweg 1
83708 Kreuth

Tel: 08022 1883520
Fax: 08022 1883529

info@naturkaeserei.de
www.naturkaeserei.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. März 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Naturkäserei
Tegernsee

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz](#), [Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang](#)

ÖPNV Haltestelle

Keine Modulbögen vorhanden.

Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang](#)

Nebeneingang

Zugehörige Modulbögen: [Nebeneingang](#), [Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang](#), [Weg zwischen Haupteingang und Nebeneingang](#)

Verkaufsraum mit Kasse (EG)

Zugehörige Modulbögen: [Verkaufstheke mit Kasse](#), [EG: Verkaufsraum](#), [Warenauslagen](#), [Weg zwischen Haupteingang und Verkaufstheke/Kasse](#), [Weg zwischen Nebeneingang und Verkaufstheke/Kasse](#)

Reiferäume (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen](#), [Keller: Reiferäume](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Medienecke (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Medienecke](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Gaststübchen mit Schaufenster zur Produktion (1. Stock)

Zugehörige Modulbögen: [1. Stock - Gaststübchen: Schaufenster zur Produktion](#), [1. Stock: Gaststübchen](#), [1. Stock - Gaststübchen: Produktion](#), [Treppe zwischen EG und 1. Stock](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [1. Stock: Weg zwischen Treppe und Gastraum](#), [1. Stock: Weg zwischen Aufzug und Gastraum](#)

Sonnenterrasse (EG)

Zugehörige Modulbögen: [EG: Sonnenterrasse](#)

Öffentliches WC (Keller)

Zugehörige Modulbögen: [Keller: Öffentliches WC](#), [Treppe zwischen EG und Keller](#), [Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe](#), [EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug](#), [Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen](#)

Hilfsmittel, Alarm, Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente, Gehbahn, Ausleuchtung, Beschilderung

Keine Modulbögen vorhanden.

Führungen

Zugehörige Modulbögen: [Führung](#)

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Blankomodul

Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Schaufenster zu den Reiferäumen

Über ein Fenster in Höhe von 69 cm kann ein Blick in die Reiferäumen geworfen werden. Die Bewegungsfläche vor dem Fenster beträgt mindestens 150 x 150 cm.

1. Stock - Gaststube: Schaufenster zur Produktion



1. Stock -
Gaststube:
Schaufenster zur
Produktion



1. Stock -
Gaststube:
Schaufenster zur
Produktion

In der Gaststube befindet sich Schaufenster in Höhe von 94,5 cm mit Blick zur Produktion. Bewegungsfläche vor dem Schaufenster mindestens 150 x 150 cm.

Parkplatz



Parkplatz

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m.

Eingangsbereich

Haupteingang



Haupteingang

Eingangstür

Haupteingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm.

Nebeneingang



Nebeneingang

Eingangstür

Nebeneingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 124 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 160 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

Verkaufstheke mit Kasse



Verkaufstheke mit Kasse



Verkaufstheke mit Kasse

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 150 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 119 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 119 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

1. Stock: Gaststüb



1. Stock: Gaststüb



1. Stock: Gaststüb

Tür zur Gaststüb

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 270 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 18 Tisch/Tische.

EG: Sonnenterrasse



EG: Sonnenterrasse



EG: Sonnenterrasse

Tür zur Sonnenterrasse

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 160 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 25 Tisch/Tische.

Anmerkungen für den Gast: Der Zugang zur Sonnenterrasse erfolgt direkt über den Außenweg bzw. von den Verkaufsräumen aus über den Haupt- und Nebeneingang.

Raum

EG: Verkaufsraum



EG: Verkaufsraum



EG: Verkaufsraum

Tür zum Verkaufsraum

Größe des Raumes - Breite: 4,2 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7,3 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Türen zum Verkaufsraum sind die Haupteingangs- und Nebeneingangstür.

Keller: Medienecke



Keller: Medienecke



Keller: Medienecke

Tür

Größe des Raumes - Breite: 2,9 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5,3 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: In der Medienecke wird während der Öffnungszeiten ein Informationsfilm gezeigt ohne Untertitel bzw. weitere Informationen gezeigt. Bei Bedarf können Bänke/Stühle entfernt werden, damit ein Rollstuhl Platz findet.

Keller: Öffentliches WC



Tür zum öffentlichen WC



Keller: Öffentliches WC



Keller: Öffentliches WC



Keller: Öffentliches WC

Tür zum öffentlichen WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 124 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen, beeinflusst aber die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken nicht.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 125 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 69 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 51 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 69 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 200 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 130 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 86,5 cm

Länge des linken Haltegriffs: 69 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 86,5 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 69 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 72 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 142 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 150 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Station/Objekt/Exponat außen

Warenauslagen



Warenauslagen



Warenauslagen

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Anmerkungen für den Gast: Vor den hauptsächlichen Warenauslagen sind die Bewegungsflächen mindestens 150 x 150 cm.

Keller: Reiferäume



Schaufenster zu den Reiferäumen mit Erklärungstafel (rechts oben)



Schaufenster zu den Reiferäumen mit Erklärungstafel (rechts oben)

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

1. Stock - Gaststube: Produktion



Blick vom
Gastraum in die
Produktionsräume



Schaufenster mit
Informationstafeln
oberhalb

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 150 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Name des Aufzugs: TEXT

Die Bestätigung des Notrufs erfolgt akustisch, z.B. Gegensprechanlage.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Haupteingang



Weg zwischen
Parkplatz und
Haupteingang

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg zwischen Haupteingang und Nebeneingang



Weg zwischen
Haupteingang und
Nebeneingang

Breite des Weges: 165 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und Keller



Treppe zwischen
EG und Keller

Vorhandene Schwellen/Stufen: 19

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Treppe zwischen EG und 1. Stock



Treppe zwischen
EG und 1. Stock

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwelle/Stufe: 19 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock



Aufzug zwischen Keller, EG und 1. Stock

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 158 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 110 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 102 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 112 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 88 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 40 cm

Anmerkungen für den Gast: Bewegungsfläche vor Aufzug: Keller - 200 x 155; 1. Stock - 200. x 102 cm; EG - 200 x 158 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg zwischen Haupteingang und Verkaufstheke/Kasse



Weg zwischen
Haupteingang und
Verkaufstheke/
Kasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg zwischen Nebeneingang und Verkaufstheke/Kasse



Weg zwischen
Nebeneingang und
Verkaufstheke/
Kasse

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Treppe



EG: Weg zwischen
Verkaufsraum und
Treppe

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Kein Durchgang vorhanden.

EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug



EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug



EG: Weg zwischen Verkaufsraum und Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Weg zum Aufzug wird von den Mitarbeitern bei Bedarf kommuniziert.

Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen



Keller: Wege zwischen Aufzug sowie Treppe und Öffentlichem WC sowie Mediaecke und Schaufenster zu den Reiferäumen

Länge (Flur/Weg/Gang): 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 155 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

1. Stock: Weg zwischen Treppe und Gastraum



1. Stock: Weg zwischen Treppe und Gastraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Kein Durchgang vorhanden.

1. Stock: Weg zwischen Aufzug und Gastraum



1. Stock: Weg
zwischen Aufzug
und Gastraum

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.