



Bericht für den Gast



monte mare Schliersee Vitaltherme und Sauna-Welt

monte mare Schliersee Vitaltherme

Anschrift

Perfallstr. 4
83727 Schliersee

Kontaktdaten

Tel.: 08026 / 92090-0
E-Mail: schliersee@monte-mare.de
Web: www.monte-mare.de

Prüfergebnis

Der Betrieb **monte mare Schliersee Vitaltherme** wurde am 20.06.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2018 bis August 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Haupteingang (Alternative: Seeeingang)	✓	✓	-	-	Türschwelle 3 cm
Seeeingang	✓	✓	✓	✓	
Eingang über Außentreppe (Alternative: Seeeingang)	-	-	-	-	nur über Treppe erreichbar
Aufzug öffentlicher Bereich	✓	✓	✓	✓	
Kasse	✓	✓	✓	✓	
Aufzug zur Vitaltherme	✓	✓	✓	✓	
Umkleide / Duschaum / Öff. WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	WC von links nicht anfahrbar
Schwimmbecken innen	✓	✓	✓	✓	
Kinderlandschaft	✓	✓	✓	✓	
Sole-Außenbecken	✓	✓	-	-	Türbreite 80 cm, Einstieg über flache Treppenstufen
Rampe als Weg zum Whirlpool, Textil-Dampfbad und Restaurant	✓	-	-	-	8 % Längsneigung, Laufbreite 110 cm

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>					Bemerkungen
Whirlpool	-	-	-	-	nur über Treppe erreichbar
Dampfbad	-	-	-	-	Türbreite 67 cm
Restaurant	✓	✓	✓	✓	Hinweis: über Rampe erreichbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt drei gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße 350 cm x 500 cm, Entfernung zum Haupteingang 20 m).
- Der Parkplatz und die Außenwege sind leicht begeh- und befahrbar.
- Der Seeingang ist stufenlos zugänglich (Türschwelle 2 cm), der Haupteingang über eine Türschwelle von 3 cm.



- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig, über Rampe oder per Aufzug erreichbar (Ausnahme Türschwelle am Haupteingang mit 3 cm). Der Zugang zum Außenbecken, Whirlpool ist nur über eine Treppe möglich.
- Die Kasse ist 118 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Hinter dem Durchgang Kasse führt ein Aufzug in die Vitaltherme mit Schwimmbecken, Sauna- und Sanitärbereich. Alternativ ist eine Treppe mit Handlauf vorhanden.
- Die Größe der Aufzugskabine zur Vitaltherme beträgt 108 cm x 210 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 100 cm bis 115 cm).
- Die Größe der Aufzugskabine im öffentlichen Bereich beträgt 120 cm x 138 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 100 cm bis 115 cm).
- Alle erhobenen Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahmen: Tür zum Sole-Außenbecken mit 80 cm und zum Textil-Dampfbad mit 67 cm Breite). .
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Sauna-Restaurant sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator

Thermenbereich

- Zum Einstieg in das Schwimmbecken steht ein Personenliffter zur Verfügung.
- Der Einstieg in das Sole-Außenbecken erfolgt über flache Treppenstufen mit Handlauf, im Kinderbecken über eine Rampe. Der Zugang zum Whirlpool ist nur über eine Treppe möglich.
- Der Zugang zum Textil-Dampfbad, zum Whirlpool und Restaurant erfolgt über eine 9 Meter lange Rampe mit 8 % Steigung. Die geringste nutzbare Laufbreite beträgt 110 cm.

Sanitärbereich mit Duschaum / öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (zugleich Umkleidekabine) in der Therme

- In der Umkleidekabine sind die Bewegungsflächen mind. 150 cm x 150 cm groß. Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 220 cm. Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärbereich betragen
 - an der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken mind. 150 cm x 150 cm,



- links neben dem WC 45 cm x 71 cm, rechts 268 cm x 71 cm.
- Es sind am WC beidseitig Haltegriffe vorhanden. Der rechte Griff ist hochklappbar.
- Die Größe der ebenerdigen Duschfläche beträgt 170 cm x 220 cm.
- Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind vorhanden.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- In beiden Aufzügen wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- In den Gastronomiebereichen sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen gibt es nicht.
- Informationen / Beschilderungen sind in Schriftform vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.
- Die Eingangsbereiche sind visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Am stufenlosen Haupteingang erfolgt der Zugang über zwei Glastüren (Windfang) und am Seeeingang über eine Glastür ohne Sicherheitsmarkierungen.
- In beiden Aufzügen (zur Vitaltherme und im öffentlichen Bereich) wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar und visuell kontrastreich gestaltet. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Sonstige Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Innen- und Außentreppen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet oder mit taktil wahrnehmbaren Markierungen gekennzeichnet. Handläufe sind vorhanden.
- Im Restaurant ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden und nicht schnörkellos oder kontrastreich gestaltet.
- Die Beckenränder im Schwimmbadbereich sind visuell kontrastreich abgesetzt.
- Bedienelemente sind überall visuell kontrastreich gestaltet und überwiegend taktil erfassbar.
- Gehbahnen sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet und teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.
- Alle erhobenen Bereiche sind fast überall hell und blendfrei ausgeleuchtet (Ausnahme: Dampfsauna).
- Gehwegbegrenzungen auf Außenwegen sind meist taktil erfassbar. Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Haupteingang von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite oder es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Beschilderungen sind nicht in fotorealistischer Form oder als Piktogramme dargestellt.